

第 5 7 号議案

小型動力ポンプ付積載車等購入の件

下記のとおり小型動力ポンプ付積載車等を購入することについて、加東市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 1 8 年加東市条例第 4 6 号）第 3 条の規定により、議決を求める。

令和 2 年 6 月 2 6 日提出

加東市長 安 田 正 義

記

- | | | |
|---|--------|--|
| 1 | 購入する財産 | 小型動力ポンプ付積載車 1 台
小型動力ポンプ積載車 1 台 |
| 2 | 契約の方法 | 随意契約 |
| 3 | 購入予定金額 | 金 2 6 , 9 5 0 , 0 0 0 円 |
| 4 | 契約の相手方 | 兵庫県たつの市新宮町井野原 2 7 6 番地 1
有限会社岡本ポンプ
代表取締役 岡 本 正 |
| 5 | 支出予算科目 | 令和 2 年度加東市一般会計予算
（款）消防費
（項）消防費
（目）消防施設費 |

第 5 7 号議案 説明資料 1

- 1 購入目的 加東市消防施設等整備に係る事業採択基準及び補助金の交付に関する要綱に基づき、新規登録後 1 7 年以上経過した小型動力ポンプ付積載車及び小型動力ポンプ積載車を更新する。もって、地域の消防防災力の強化を図る。
- 2 納入場所 加東市内
- 3 納入期限 令和 3 年 3 月 3 1 日
- 4 契約内容 小型動力ポンプ付積載車 1 台及び小型動力ポンプ積載車 1 台の購入
(詳細は別紙仕様書のとおり)

第 5 7 号議案 説明資料 2

1 入札

(1) 入札の経過

入札公告年月日 令和 2 年 5 月 2 0 日

入 開 札 年 月 日 令和 2 年 6 月 1 1 日

入 開 札 場 所 社公民館 研修室

(2) 入札参加者名及び開札結果

入 札 参 加 者 名			第1回入札金額 (円)	再入札金額 (円)
(有)岡本ポンプ	代表取締役	岡本 正	25,670,000	25,110,000 (不調)
(株)藤井ポンプ製作所	代表取締役	横田 浩之 (代理人)	28,000,000	25,640,000
(株)吉谷機械製作所	取締役社長	吉谷 勇一郎 (代理人)	28,100,000	25,650,000
大槻ポンプ工業(株)	代表取締役	大槻 浩平 (代理人)	28,500,000	辞退

2 随意契約 (地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 8 号による)

(1) 随意契約の経過

見積提出年月日 令和 2 年 6 月 1 1 日

(2) 随意契約相手方及び見積結果

随 意 契 約 相 手 方			見積金額 (円)
(有)岡本ポンプ	代表取締役	岡本 正	24,500,000 (仮契約)

小型動力ポンプ付積載車 仕様書

加東市

小型動力ポンプ付積載車仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、加東市（以下「当市」という。）が購入し加東市消防団に配備する小型動力ポンプ付積載車（以下「車両」という。）の製作に関する一切に適用する。
- (2) 車両の製作は、この仕様書及び製作承認図等（契約後受注者にて作成すること。）に定めるとおりとし、装備品・附属品等は、新規製品のもので耐久性に富むものを使用すること。
- (3) 車両は、道路運送車両法及び道路運送車両法の保安基準に適合し、緊急自動車としての承認が得られること。
- (4) 受注者は、入札にあたりこの仕様書を了承し、疑問点については、当市担当員に質問し、十分に熟知した上で契約すること。
- (5) 受注者は、契約後仕様書詳細について当市担当員と打合せを行い、製作承認図等を当市に提出し、承認を得て製作に着手すること。なお、製作中に生じた疑義については、当市担当職員に連絡し、承認又は指示を受けること。
- (6) 受注者は、製作にあたりこの仕様書を変更する必要がある場合には、当市担当員と打合せの上、承認を得ること。
- (7) 受注者は、製作全般にわたり厳重な検査を実施すること。
- (8) 受注者は、設計、製作、材料、部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合には、その責任を負うこと。
- (9) 受注者は、製作工程表に基づき、次の検査を受けること。
 - ① 艤装中間検査
 - ② 完成検査
- (10) 納期及び台数は、次の通りとする。
 - ① 納 期：令和3年3月31日
 - ② 台 数：1台（「北野分団」）
 - ③ 納入場所：新規検査及び新規登録を受け、当市に納入すること。
- (11) その他
 - ① 保証期間：シャシは納入後1年間とする。
艤装部分は納入後2年間とする。
 - ② 登録諸費用：登録に関する一切の経費については、当市が負担する。
自動車登録手数料、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及びリサイクル料は、当市が負担する。
 - ③ 特記事項：本仕様書は、車両の特性上、長期間運用することを前提に考案したもので、長期使用に十分耐えうるものであること。
 - ④ 手続等：受注者は、旧消防車両及び旧ポンプの廃車並びに廃棄手続きの一切を行うこと。

2 提出書類

(1) 受注者は、契約後に次の書類を2部提出すること。

- ① 製作工程表
- ② 製作承認図（艀装外観5面図）
- ③ キャブ内艀装図
- ④ メーカー発行の小型動力ポンプ代理店証明書類の写し（修理対応のため）
- ⑤ 装備品一覧表
- ⑥ 艀装骨格図
- ⑦ その他、市から指示したもの

(2) 受注者は、納入時に次の書類を2部提出すること。

- ① 車両取扱説明書
- ② 小型動力ポンプ取扱説明書
- ③ 国家検定合格証及び鑑定合格証の写し
- ④ 各種装備品の取扱説明書
- ⑤ その他、当市から指示したもの

3 小型動力ポンプ

(1) (株)シバウラ防災製作所 FF500ZXi （国家検定B-2級）

電子制御燃料噴射式2サイクルインジェクション型 クーラントラジエーター付

(2) 出力（検定） 30Kw以上（ボールコック式低騒音）マルチエアーカット付

(3) 水量/圧力 （規格）送水圧力0.7Mpaにおいて1.29 m³/min以上
（高圧）送水圧力1.0Mpaにおいて0.88 m³/min以上

(4) 真空能力 約9m程度 クーラントラジエーター付 インジェクション付

(5) 口径 吸水側：呼び75、吐出側：呼び65

(6) 空試運転 オーバーヒート防止の為、空運転が15分程度可能なこと。

4 車両・装備及び附属品

(1) 使用シャシ

シャシは契約締結後に発注した新規製品に限る。

- ① 型式等 ダブルキャブ標準デッキ 寒冷地仕様
- ② 最大積載量 1.25t以内
- ③ 最高出力 120PS以上
- ④ 排気量 2,000cc
- ⑤ 燃料の種類 ガソリン
- ⑥ 駆動方式 二輪駆動
- ⑦ 変速形式 5速オートマチック方式
- ⑧ 車体寸法 全長5,080mm程度 全幅1,750mm程度 全高2,320mm程度
- ⑨ 乗車定員 6名（前部席3名、後部席3名）
- ⑩ 車両総重量 3,000kg以下

- ⑪ バッテリー 80D 以上
- ⑫ その他装備 エア・コンディショナー、サンバイザー、サイドバイザー、足マットを装備すること。
- ⑬ タイヤ ブリヂストン W940 又は後継モデルのスタッドレスタイヤとすること。

(2) 車体の構造 (中間検査重要検査項目②③⑤⑥)

- ① 赤色回転灯等の操作装置は、前部助手席側に設置し、乗降時及び走行時に支障がないようにすること。また、電源系統のリレーマグネット方式は、バッテリーから全ての電源供給を遮断できるものとし、キーONで電源をマグネット接続すること。
(バッテリー上がりが多い従来式の切替式メインスイッチのみは不可とする。) また、走行中にポンプバッテリーに充電できる併用装置を取り付け、車両室内に ON、OFF スイッチを取り付けること。ポンプの全自動充電器は、車両後部アルミ鋼板屋根下又は雨水侵入防止の為、キャブ後部座席下に固定取り付けし、マグネット式防水金属プレートを設け、外部 100V 電源からポンプと車両のバッテリーを全自動充電ができること。(車両用ずばら充電器は、キャブ後部座席下又はキャブ外は防水仕様で取付けること。)
- ② ボディ側板は、一般構造用圧延鋼材を使用し、上端周辺は外側に折り曲げ加工する。各ステップは左右 CD-1 用大型丸フェンダー等とし、傷防止のためアルミ鋼板を張り、ポンプ積載面等は、出来る限り軽量化を図りアルミ縞板製とすること。各ステップはアルミ縞板製とし内側のかえり取りを施すこと。また、大型丸フェンダー一体型 BOX を左側大型丸フェンダー (直径 980mm 以上。計測検査有) 前に取り付け、ドア接続蝶番は安全性のもと、一体型長蝶番とすること。(個々のブロック蝶番は不可とする。) 上部にはアルミ鋼板を張ること。
- ③ 小型動力ポンプの積載装置は、安全確実に固定ができ、かつ、容易に積み下ろしができること。
- ④ 車両は錆落としの上、プライマー、パテ、サフェーサにより下地処理を行い、充分乾燥させ、赤色ウレタン塗装により 3 回以上の塗装を行う。その後、800~2000 番程度の細目ペーパーにより塗装面を滑らかにし、鏡面仕上げ剤による艶出し加工を施すこと。(全ての車体、鋼板部及びアルミ鋼板部には艶出しクリアー塗装をすること。)
- ⑤ 艀装使用鋼板は、全てカラー鋼板とし、サビの発生しやすい黒皮鋼板は不可とする。
- ⑥ 艀装に使用するボルト、ナット及びネジ等は、全てステンレスを使用すること。

(3) 小型動力ポンプ固定装置及び車体艀装 (中間検査重要検査項目)

- ① 小型動力ポンプを積載したまま吸水、放水が行えるようにすること。
- ② 車両荷台前部に左右側板を片面 2 か所連続平行に外側からポンプ操作しやすいよう、開放型 (全面縁取り等を施すこと) の窓を設け、エルボ 90 度を左側に直結して、車両荷台後部左側に吸水管 (サクラ製スーパーデラックス) 75 mm×8m を取り付けること。また、右側に吸水管 (サクラ製ライトウェイトデラックス) 75 mm×6 m を取り付け角部分付近の側板に傷防止アルミ鋼板を取り付けること。

- ③ 車両にポンプを積載した状態で放水する場合、真空時の排水及びマフラーからの排気設備を設け、積み下ろしの際に必ず脱着作業の必要が無いものにすること。また、床板は、アルミ鋼板を敷きクリアー塗装を強力に行うこと。
- ④ ポンプ積載並びに引出し装置は、3 段スライド式で、地面に接地すること。接地面は、土台の左右の柱は直径 35mm の強力丸棒鋼を使用し、底部を左右平鋼板で左右角度を付けて 2 本の丸棒鋼柱の底部を接続し強度を高めること。また、荷台中央にスライド斜行式によるものとし、ワンタッチに脱着できる構造とし、ポンプ台鋼板は、左右ベアリングレールのアングルの内側に収まること。(ポンプ台のベアリングレール上への溶接は安定性の理由から不可とする。)

(4) ホース積載装置

- ① キャビン後部に 65mm ホース 10 本以上が積載できるようにホース台を取り付け、積み下ろしが容易にでき、積載部中央にステンレスパイプで仕切り、上部にホースカバーを設けること。
- ② 左右外側面(吸管巻取り中央部)に各 1 個のホース背負器(65mm×20m・2 本入り)を取り付ける台を設けること。背負器設置側板に、傷防止アルミ鋼板をクリアー塗装後に取り付け、ゴムバンドにて落下防止取り外し可能フックを取り付けること。

(5) 警報装置

拡声器付電子サイレンをキャブ前部の LED 散光式警光灯内に取り付けること。

(6) 照明装置及び灯火

- ① 警報装置及びライト類(サーチライトは除く)のスイッチは、全て運転席において操作できるものであること。
- ② 散光式警光灯を台座に置き、キャブ上前部に取り付けること。(キャブ上中央部への取り付けは、前方視界重視のため不可とする。)
- ③ 標識灯の記入文字は「北野分団」とすること。
- ④ 前部バンパー付近に赤色点滅灯(LED)を左右各 1 個取り付けること。
- ⑤ 開放部左右側(吐水口)及び車両後部(小型動力ポンプ積載部に 2 個)を照らす LED 照明を取り付けること。
- ⑥ 後部手すり付近に赤色点滅灯(LED)を左右各 1 個取り付けること。
- ⑦ 伸縮式 LED サーチライト(フラッシュボーイ ソブライト)を、車体後部手すりの支柱左右に取り付けること。
- ⑧ 伸縮式 LED サーチライト用に新たなメタルコンセントを車体後部手すりの支柱左右付近に取り付け、防水処置を施すこと。
- ⑨ シヤシ後部方向指示器、反射鏡及びブレーキランプは、リアステップ左右縁枠に取り付けること。

(7) その他取付品・附属品等

- ① 後部ステップに消火栓媒介金具を取り付けること。
- ② 管鎗立は荷台後方左右に各 1 個取り付けること。
- ③ 分岐管立は 2 個取り付けること。

- ④ 剣先スコップ及び金てこ（25φ1200 mm）を荷台内側面に取り付けること。
- ⑤ スタンドパイプ（単口引上げ式）及び消火栓開閉金具を荷台右側内面に取り付けること。
- ⑥ 車両荷台前方部に器具等の収納ボックス（アルミ）並びに燃料携行缶（20 ㍓入）及びリバーシブルホースブリッジ（2 本）の収納ボックス（アルミ）を設けること。
なお、燃料携行缶とリバーシブルホースブリッジは、保護バンドで固定できること。
- ⑦ ナンバープレートカバーを取り付けること。
- ⑧ 左側面に無反動管鎗を取り付けること。
- ⑨ とび口は、左側面上部に 2 本取り付けること。
- ⑩ ABC 消火器 6kg20 型（自動車用）を左側面に 1 個取り付けること。
- ⑪ 吸管スパナを左前外側面に取り付けること。
- ⑫ 右側面上部に二連梯子を取り外しが容易にできるように取り付けること。
- ⑬ 車輪止め（ゴム製）を右前外側面に取り付けること。
- ⑭ 訓練旗立を 4 個取り付けること。
- ⑮ 左右前部ドア側面に、白文字丸ゴシックで「加東市消防団」を入れること。（大きさは約 12 cm×12 cm）同様に左右後部ドアに分団名を入れること。（左書き）
- ⑯ 車両に指定のバックカメラ、室内用モニター、ドライブレコーダーを設置すること。
バックカメラは、車体後部手すりの上部に 50 角フレームを設け、カメラを取り付けること。配線はコルゲットチューブで 50 角パイプの中に通すこと。
- ⑰ 長期運用するため、錆止め防止に艀装の接続部分全て（柱間も全て含む）に、真っ直ぐ凹凸無く綺麗にシーラーコーキングを施すこと。シーラーコーキングは、全ての部分に赤色で色付けすること。
- ⑱ 同等品以上可としているものについては、同等品以上であれば他メーカー及び別品番であっても可とする。ただし、入札前に同等品以上と説明できる資料を添えて、質疑書を提出すること。入札後のメーカー変更及び品番変更は認めない。

5 取付品、附属品及び艀装品仕様

番号	品名	規格	数量
1	シャシ	1.25t・2 駆・ダブルキャブ・5AT	1 台
2	小型動力ポンプ	(株)シバウラ防災製作所 FF500Zxi (同等品以上可)	1 台
3	本艀装		1 式
4	団マーク		1 個
5	吸管受け金具	両サイド 2 箇所	7 個
6	ホース背負器	65 mm 2 本用	2 個
7	散光式警光灯 (標識灯 (黄色・分団名入))	パトライト ALD-M1FYFR-RR-53N (同等品以上可)	1 個
8	拡声器付電子サイレン	パトライト SAP-520FBV マイク付 (同等品以上可)	1 式
9	車両前部赤色点滅灯 (LED)	(株) 日恵製作所 NY9400 (同等品以上可)	2 個
	車両後部赤色点滅灯 (LED)		2 個
10	伸縮式 LED サーチライト	(株)佐藤工業所 フラッシュボーイ ソブライト (同等品以上可)	2 個
11	消火栓媒介金具	YONE 75mm ネジメス×65mm 差込メス (同等品不可)	1 個
12	スタンドパイプ	YONE 800L 鑑定単口引上げ式 アルミ製 (同等品不可)	1 個
13	金てこ	25φ1200mm	1 個
14	剣先スコップ	ステンレス製	1 個
15	梯子	4.1m 二連梯子	1 脚
16	とび口	1.8m	2 本
17	自動車用消火器	ABC 粉末 6kg20 型ハツタ製 (同等品以上可)	1 本
18	消火栓マンホールキー	長さ：呼称 800 持手：呼称 300	1 本
19	車輪止め	中型ゴム製 (2 個入り 1 セット)	2 個
20	燃料携行缶	20 ㍓	1 缶
21	器具等収納ボックス	内張りクッションゴム取付 大型丸フェンダー一体型 ブロック蝶番不可	1 式
22	工具セット	E-Value ETS-60G 自動車用 60 点組 (同等品以上可)	1 式
23	吸管スパナ		1 個
24	管鎗	YONE PP65-L 取手バンド整流板入 (同等品不可)	1 本
		YONE 無反動管鎗 α PL-65 (同等品不可)	1 本
25	吸水管	サクラ製ライトウェイトデラックス 75 mm×6m (同等品以上可)	1 本
		サクラ製スーパーデラックス 75 mm×8m (同等品以上可)	1 本
26	YONE 製エルボ鑑定品	75×90 度 AC と別注延長エルボ (同等品不可)	2 個
27	噴霧ノズル	YONE プロコンペ 21 (同等品不可)	1 本
		YONE ダブコンマーク II NV-65 (同等品不可)	1 本
28	ポリカゴ		2 個

29	75 ストレーナー		2 個
30	吸水管ゴム		4 個
31	S カン	ステンレス製 両サイド止めキャップ付	6 個
32	吸水管ロープ	10 mm×10m	2 本
33	ホース背負器用フック付 落下防止ゴム		2 個
34	スタッドレスタイヤ	ブリヂストン W940 又は後継モデル スペア込 (同等品不可)	7 本
35	バックカメラ	C-4010A 三菱電機(株) 国産メーカー (同等品以上可)	1 台
36	室内用モニター	CM-7220 三菱電機(株) 国産メーカー (同等品以上可)	1 台
37	ケーブル 15m	W-3015 三菱電機(株) 国産メーカー (同等品以上可)	1 式
38	モニタースタンド	K-7200A 三菱電機(株) 国産メーカー (同等品以上可)	1 個
38	ドライブレコーダー	DC-DR412 (株)コムテック 国産メーカー (同等品以上可)	1 台
40	キャブ内 LED 室内灯	日恵製作所 NY758 400×80 (同等品以上可)	1 個
41	サーチライトカールコード	1.25 スケール芯 100cm	2 本
42	サーチライトメタルコンセント	取り外し可能 防水型	2 本
43	全自動充電器用カバー、コンセント	金属防水プレートカバー、マグネットコンセント	1 個
44	リバーシブルホースブリッジ	岩崎製作所 02RV310R (同等品以上可)	2 個
45	大型丸フェンダー	直径 980mm 以上	2 個
46	ホースカバー	国産メーカー	1 個
47	全赤色塗装		1 式
48	車両文字	白色丸ゴシック	1 式
49	LED ポンプ室内灯	日恵製作所 NY909 (同等品以上可)	2 個
50	車両用バッテリー充電器	七宝電子工業ずぼら充電器 SA-12PX-C (同等品不可)	1 個
51	中継圧力制御バルブ	YONE リレーコントロールバルブ タイプ C 異径媒介付 (75 mm消防ネジオス×65 mm町野オス) (同等品不可)	1 個

小型動力ポンプ積載車 仕様書

加東市

小型動力ポンプ積載車仕様書

1 総則

- (1) この仕様書は、加東市（以下「当市」という。）が購入し加東市消防団に配備する小型動力ポンプ積載車（以下「車両」という。）の製作に関する一切に適用する。
- (2) 車両の製作は、この仕様書及び製作承認図等（契約後受注者にて作成すること。）に定めるとおりとし、装備品・附属品等は、新規製品のもので耐久性に富むものを使用すること。
- (3) 車両は、道路運送車両法及び道路運送車両法の保安基準に適合し、緊急自動車としての承認が得られること。
- (4) 受注者は、入札にあたりこの仕様書を了承し、疑問点については、当市担当員に質問し、十分に熟知した上で契約すること。
- (5) 受注者は、契約後仕様書詳細について当市担当員と打合せを行い、製作承認図等を当市に提出し、承認を得て製作に着手すること。なお、製作中に生じた疑義については、当市担当職員に連絡し、承認又は指示を受けること。
- (6) 受注者は、製作にあたりこの仕様書を変更する必要がある場合には、当市担当員と打合せの上、承認を得ること。
- (7) 受注者は、製作全般にわたり厳重な検査を実施すること。
- (8) 受注者は、設計、製作、材料、部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合には、その責任を負うこと。
- (9) 受注者は、製作工程表に基づき、次の検査を受けること。
 - ① 艤装中間検査
 - ② 完成検査
- (10) 納期及び台数は、次の通りとする。
 - ① 納 期：令和3年3月31日
 - ② 台 数：1台（「梶原分団」）
 - ③ 納 入 場 所：新規検査及び新規登録を受け、当市に納入すること。
- (11) その他
 - ① 保 証 期 間：シャシは納入後1年間とする。
艤装部分は納入後2年間とする。
 - ② 登録諸費用：登録に関する一切の経費については、当市が負担する。
自動車登録手数料、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及びリサイクル料は、当市が負担する。
 - ③ 特 記 事 項：本仕様書は、車両の特性上、長期間運用することを前提に考案したもので、長期使用に十分耐えうるものであること。
 - ④ 手 続 等：受注者は、旧消防車両の廃車手続きの一切を行うこと。

2 提出書類

(1) 受注者は、契約後に次の書類を2部提出すること。

- ① 製作工程表
- ② 製作承認図（艤装外観5面図）
- ③ キャブ内艤装図
- ④ 装備品一覧表
- ⑤ 艤装骨格図
- ⑥ その他、市から指示したもの

(2) 受注者は、納入時に次の書類を2部提出すること。

- ① 車両取扱説明書
- ② 各種装備品の取扱説明書
- ③ その他、当市から指示したもの

3 車両・装備及び附属品

(1) 使用シャシ

シャシは契約締結後に発注した新規製品に限る。

- ① 型 式 等 ダブルキャブ標準デッキ 寒冷地仕様
- ② 最大積載量 1.25t 以内
- ③ 最 高 出 力 120PS 以上
- ④ 排 気 量 2,000cc
- ⑤ 燃料の種類 ガソリン
- ⑥ 駆 動 方 式 二輪駆動
- ⑦ 変 速 形 式 5速オートマチック方式
- ⑧ 車 体 寸 法 全長 5,080mm程度 全幅 1,750mm程度 全高 2,320mm程度
- ⑨ 乗 車 定 員 6名（前部席3名、後部席3名）
- ⑩ 車両総重量 3,000 kg以下
- ⑪ バッテリー 80D 以上
- ⑫ その他装備 エア・コンディショナー、サンバイザー、サイドバイザー、足マットを装備すること。
- ⑬ タ イ ヤ ブリヂストン W940 又は後継モデルのスタッドレスタイヤとすること。

(2) 車体の構造（中間検査重要検査項目②③⑤⑥）

- ① 赤色回転灯等の操作装置は、前部助手席側に設置し、乗降時及び走行時に支障がないようにすること。また、電源系統のリレーマグネット方式は、バッテリーから全ての電源供給を遮断できるものとし、キーONで電源をマグネット接続すること。
（バッテリー上がりが多い従来式の切替式メインスイッチのみは不可とする。）また、走行中にポンプバッテリーに充電できる併用装置を取り付け、車両室内にON、OFFスイッチを取り付けること。ポンプの全自動充電器は、車両後部アルミ鋼板屋

根下又は雨水侵入防止の為、キャブ後部座席下に固定取り付けし、マグネット式防水金属プレートを設け、外部 100V 電源からポンプと車両のバッテリーを全自動充電ができること。(車両用ずぼら充電器は、キャブ後部座席下又はキャブ外は防水仕様で取付けること。)

- ② ボディ側板は、一般構造用圧延鋼材を使用し、上端周辺は外側に折り曲げ加工する。各ステップは左右 CD-1 用大型丸フェンダー等とし、傷防止のためアルミ鋼板を張り、ポンプ積載面等は、出来る限り軽量化を図りアルミ縞板製とすること。各ステップはアルミ縞板製とし内側のかえり取りを施すこと。また、大型丸フェンダー一体型 BOX を左側大型丸フェンダー（直径 980mm 以上。計測検査有）前に取り付け、ドア接続蝶番は安全性のもと、一体型長蝶番とすること。(個々のブロック蝶番は不可とする。) 上部にはアルミ鋼板を張ること。
 - ③ 小型動力ポンプの積載装置は、安全確実に固定ができ、かつ、容易に積み下ろしができること。
 - ④ 車両は錆落としの上、プライマー、パテ、サフェーサにより下地処理を行い、充分乾燥させ、赤色ウレタン塗装により 3 回以上の塗装を行う。その後、800～2000 番程度の細目ペーパーにより塗装面を滑らかにし、鏡面仕上げ剤による艶出し加工を施すこと。(全ての車体、鋼板部及びアルミ鋼板部には艶出しクリアー塗装をすること。)
 - ⑤ 艀装使用鋼板は、全てカラー鋼板とし、サビの発生しやすい黒皮鋼板は不可とする。
 - ⑥ 艀装に使用するボルト、ナット及びネジ等は、全てステンレスを使用すること。
- (3) 小型動力ポンプ固定装置及び車体艀装（中間検査重要検査項目）
- ① 既存の小型動力ポンプに合わせて、新車両の後部中央に引出レールを設けること。既存の小型動力ポンプを預かる場合は、必ず同等以上の性能を有する代替ポンプを貸し出すこと。
 - ② 小型動力ポンプを積載したまま吸水、放水が行えるようにすること。
 - ③ 車両荷台前部に左右側板を片面 2 か所連続平行に外側からポンプ操作しやすいよう、開放型（全面縁取り等を施すこと）の窓を設け、エルボ 90 度を左側に直結して、車両荷台後部左側に吸水管（サクラ製スーパーデラックス）75 mm×8m を取り付けすること。また、右側に吸水管（サクラ製ライトウェイトデラックス）75 mm×6 m を取り付け角部分付近の側板に傷防止アルミ鋼板を取り付けること。
 - ④ 車両にポンプを積載した状態で放水する場合、真空時の排水及びマフラーからの排気設備を設け、積み下ろしの際に必ず脱着作業の必要が無いものにすること。また、床板は、アルミ鋼板を敷きクリアー塗装を強力に行うこと。
 - ⑤ ポンプ積載並びに引出し装置は、3 段スライド式で、地面に接地すること。接地面は、土台の左右の柱は直径 35mm の強力丸棒鋼を使用し、底部を左右平鋼板で左右角度を付けて 2 本の丸棒鋼柱の底部を接続し強度を高めること。また、荷台中央にスライド斜行式によるものとし、ワンタッチに脱着できる構造とし、ポンプ台鋼板は、左右ベアリングレールのアングルの内側に収まること。(ポンプ台のベアリン

グレール上への溶接は安定性の理由から不可とする。)

(4) ホース積載装置

- ① キャビン後部に 65mm ホース 10 本以上が積載できるようにホース台を取り付け、積み下ろしが容易にでき、積載部中央にステンレスパイプで仕切り、上部にホースカバーを設けること。
- ② 左右外側面（吸管巻取り中央部）に各 1 個のホース背負器（65mm×20m・2 本入り）を取り付ける台を設けること。背負器設置側板に、傷防止アルミ鋼板をクリアー塗装後に取り付け、ゴムバンドにて落下防止取り外し可能フックを取り付けること。

(5) 警報装置

拡声器付電子サイレンをキャブ前部の LED 散光式警光灯内に取り付けること。

(6) 照明装置及び灯火

- ① 警報装置及びライト類（サーチライトは除く）のスイッチは、全て運転席において操作できるものであること。
- ② 散光式警光灯を台座に置き、キャブ上前部に取り付けること。（キャブ上中央部への取り付けは、前方視界重視のため不可とする。）
- ③ 標識灯の記入文字は「梶原分団」とすること。
- ④ 前部バンパー付近に赤色点滅灯（LED）を左右各 1 個取り付けること。
- ⑤ 開放部左右側（吐水口）及び車両後部（小型動力ポンプ積載部に 2 個）を照らす LED 照明を取り付けること。
- ⑥ 後部手すり付近に赤色点滅灯（LED）を左右各 1 個取り付けること。
- ⑦ 伸縮式 LED サーチライト（フラッシュボーイ ソブライト）を、車体後部手すりの支柱左右に取り付けること。
- ⑧ 伸縮式 LED サーチライト用に新たなメタルコンセントを車体後部手すりの支柱左右付近に取り付け、防水処置を施すこと。
- ⑨ シヤシ後部方向指示器、反射鏡及びブレーキランプは、リアステップ左右縁枠に取り付けること。

(7) その外取付品・附属品等

- ① 後部ステップに消火栓媒介金具を取り付けること。
- ② 管鎗立は荷台後方左右に各 1 個取り付けること。
- ③ 分岐管立は 2 個取り付けること。
- ④ 剣先スコップ及び金てこ（25φ1200 mm）を荷台内側面に取り付けること。
- ⑤ スタンドパイプ（単口引上げ式）及び消火栓開閉金具を荷台右側内面に取り付けること。
- ⑥ 車両荷台前方部に器具等の収納ボックス（アルミ）並びに燃料携行缶（20 ℓ 入）及びリバーシブルホースブリッジ（2 本）の収納ボックス（アルミ）を設けること。
なお、燃料携行缶とリバーシブルホースブリッジは、保護バンドで固定できること。
- ⑦ ナンバープレートカバーを取り付けること。

- ⑧ 左側面に無反動管鎗を取り付けること。
- ⑨ とび口は、左側面上部に 2 本取り付けること。
- ⑩ ABC 消火器 6kg20 型（自動車用）を左側面に 1 個取り付けること。
- ⑪ 吸管スパナを左前外側面に取り付けること。
- ⑫ 右側面上部に二連梯子を取り外しが容易にできるように取り付けること。
- ⑬ 車輪止め（ゴム製）を右前外側面に取り付けること。
- ⑭ 訓練旗立を 4 個取り付けること。
- ⑮ 左右前部ドア側面に、白文字丸ゴシックで「加東市消防団」を入れること。（大きさは約 12 cm×12 cm）同様に左右後部ドアに分団名を入れること。（左書き）
- ⑯ 車両に指定のバックカメラ、室内用モニター、ドライブレコーダーを設置すること。バックカメラは、車体後部手すりの上部に 50 角フレームを設け、カメラを取り付けること。配線はコルゲットチューブで 50 角パイプの中に通すこと。
- ⑰ 長期運用するため、錆止め防止に艤装の接続部分全て（柱間も全て含む）に、真っ直ぐ凹凸無く綺麗にシーラーコーキングを施すこと。シーラーコーキングは、全ての部分に赤色で色付けすること。
- ⑱ 同等品以上可としているものについては、同等品以上であれば他メーカー及び別品番であっても可とする。ただし、入札前に同等品以上と説明できる資料を添えて、質疑書を提出すること。入札後のメーカー変更及び品番変更は認めない。

5 取付品、附属品及び艀装品仕様

番号	品名	規格	数量
1	シャシ	1.25t・2 駆・ダブルキャブ・5AT	1 台
2	小型動力ポンプ	既存の小型動力ポンプを積載 トーハツ VC72PRO II	—
3	本艀装		1 式
4	団マーク		1 個
5	吸管受け金具	両サイド 2 箇所	7 個
6	ホース背負器	65 mm 2 本用	2 個
7	散光式警光灯（標識灯（黄色・分団名入））	パトライト ALD-M1FYFR-RR-53N（同等品以上可）	1 個
8	拡声器付電子サイレン	パトライト SAP-520FBV マイク付（同等品以上可）	1 式
9	車両前部赤色点滅灯（LED）	（株）日恵製作所 NY9400（同等品以上可）	2 個
	車両後部赤色点滅灯（LED）		2 個
10	伸縮式 LED サーチライト	（株）佐藤工業所 フラッシュボーイ ソブライト（同等品以上可）	2 個
11	消火栓媒介金具	YONE 75mm ネジメス×65mm 差込メス（同等品不可）	1 個
12	スタンドパイプ	YONE 800L 鑑定単口引上げ式 アルミ製（同等品不可）	1 個
13	金てこ	25φ1200mm	1 個
14	剣先スコップ	ステンレス製	1 個
15	梯子	4.1m 二連梯子	1 脚
16	とび口	1.8m	2 本
17	自動車用消火器	ABC 粉末 6kg20 型ハツタ製（同等品以上可）	1 本
18	消火栓マンホールキー	長さ：呼称 800 持手：呼称 300	1 本
19	車輪止め	中型ゴム製（2 個入り 1 セット）	2 個
20	燃料携行缶	20 ㍓	1 缶
21	器具等収納ボックス	内張りクッションゴム取付 大型丸フェンダー一体型 ブロック蝶番不可	1 式
22	工具セット	E-Value ETS-60G 自動車用 60 点組（同等品以上可）	1 式
23	吸管スパナ		1 個
24	管鎗	YONE PP65-L 取手バンド整流板入（同等品不可）	1 本
		YONE 無反動管鎗 α PL-65（同等品不可）	1 本
25	吸水管	サクラ製ライトウェイトデラックス 75 mm×6m（同等品以上可）	1 本
		サクラ製スーパーデラックス 75 mm×8m（同等品以上可）	1 本
26	YONE 製エルボ鑑定品	75×90 度 AC と別注延長エルボ（同等品不可）	2 個
27	噴霧ノズル	YONE プロコンペ 21（同等品不可）	1 本

		YONE ダブコンマークⅡ NV-65 (同等品不可)	1 本
28	ポリカゴ		2 個
29	75 ストレーナー		2 個
30	吸水管ゴム		4 個
31	S カン	ステンレス製 両サイド止めキャップ付	6 個
32	吸水管ロープ	10 mm×10m	2 本
33	ホース背負器用フック付 落下防止ゴム		2 個
34	スタッドレスタイヤ	ブリヂストン W940 又は後継モデル スペア込 (同等品不可)	7 本
35	バックカメラ	C-4010A 三菱電機(株) 国産メーカー (同等品以上可)	1 台
36	室内用モニター	CM-7220 三菱電機(株) 国産メーカー (同等品以上可)	1 台
37	ケーブル 15m	W-3015 三菱電機(株) 国産メーカー (同等品以上可)	1 式
38	モニタースタンド	K-7200A 三菱電機(株) 国産メーカー (同等品以上可)	1 個
38	ドライブレコーダー	DC-DR412 (株)コムテック 国産メーカー (同等品以上可)	1 台
40	キャブ内 LED 室内灯	日恵製作所 NY758 400×80 (同等品以上可))	1 個
41	サーチライトカールコード	1.25 スケール芯 100cm	2 本
42	サーチライトメタルコンセント	取り外し可能 防水型	2 本
43	全自動充電器用カバー、コンセント	金属防水プレートカバー、マグネットコンセント	1 個
44	リバーシブルホースブリッジ	岩崎製作所 02RV310R (同等品以上可)	2 個
45	大型丸フェンダー	直径 980mm 以上	2 個
46	ホースカバー	国産メーカー	1 個
47	全赤色塗装		1 式
48	車両文字	白色丸ゴシック	1 式
49	LED ポンプ室内灯	日恵製作所 NY909 (同等品以上可)	2 個
50	車両用バッテリー充電器	七宝電子工業ずばら充電器 SA-12PX-C (同等品不可)	1 個
51	中継圧力制御バルブ	YONE リレーコントロールバルブ タイプ C 異径媒介付 (75 mm消防ネジオス×65 mm町野オス) (同等品不可)	1 個